

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd. Sro vo vložke č. 11779/R

Telefón : 032/ 774 15 22

Fax: 032/ 771 10 04

E-mail: namesnik@msbp-nm.sk

915 01 Vajanského 2116/16

Bankové spojenie: PRIMA banka
pobočka Nové Mesto nad Váhom

IBAN : SK6256000000

005823157001

IČ DPH: SK2020182395

**Záujemca -
Dodávateľ stavebných prác
Rekonštrukcia prečerpávacej stanice
splaškovej kanalizácie
pre MsBP Nové Mesto nad Váhom**

02 2020

Vaša značka:

Naša značka:

17/02/VTN-MsBp NM/V

Vybavuje:

Ing. Tóth, VTN
0911284217

Dňa: 17.02.2020

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky – dodávateľ stavebných prác :

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. na základe schváleného plánu opráv na rok 2020 vypisuje výzvu na :

- Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškovej kanalizácie .

Stavebné práce pozostávajú z časti elektroinštalácie a vodného hospodárstva.

Časť elektroinštalácie – je spracovaná PD, ktorá rieši napojenie ovládacieho elektronického panelu prečerpávacej stanice a servisnej zásuvky. Napojenie rozvádzača bude riešené napojením na existujúci prívodný kábel, ktorý je využívaný k existujúcej prečerpávacej stanice,

Časť vodné hospodárstvo – je spracovaná PD, ktorá rieši osadenie dvojice čerpadiel do existujúcej šachty s objemom cca 9 m³, do ktorej sú z príľahlých bytoviek privádzané splašky potrubím svetlosti DN 300. Z existujúcej prečerpávacej šachty sa zrealizuje nové výtlačné potrubie potrubím HDPE DN 80, ktoré sa zaústi do existujúcej splaškovej kanalizačnej šachty.

Prečerpávacia stanica pozostáva zo šachty pre osadenie čerpaciej technológie. Šachta je murovaná z betónových tvárnic o rozmere 1300 mm x 1500 mm a výšky 5500 mm. Nádrž je prekrytá železným poklopom .Do prečerpávacej stanice sa osadí dvojica čerpadiel typu DAB FKV 80 22,4 T5 400D, 3x400V, 50 Hz, P celkový 2,2,5 kW. Spínanie čerpadiel je ovládané plavákovými spínačmi. Zariadenie je opatrené zvukovým alarmom, ktorý sa môže napojiť na diaľkový dohľad. Napojenie čerpadiel z riadiacej jednotky je predmetom PD časti elektro. Na dvíhanie čerpadiel zo šachty a záchytného koša , budú slúžiť reťazové závesy


Žiadame nacenit' všetky položky z výkazu výmer , aj keď by bola jednotková cena 0 a skontrolovať výkaz výmer so spracovanou PD. Taktiež uvažovať s potrebou ochrany výkopu a vytýčenia inžinierskych sietí ku výkopovým prácam.

Uzavierka cenových ponúk je **23.03.2020 do 14,00 hodiny** v zalepenej obálke s označením-,, **CP na Rekonštrukciu prečerpávacej stanice splaškovej kanalizácie ,, – neotvárať** .

Dodávateľ CP môže dotazy adresovať na MsBP NM/V, s.r.o. -Ing. Tóth, VTN MsBP NM/V, s.r.o. Cenová ponuka je nemenná. V CP uviesť referencie .

Ponuky otvorí a vyhodnotí pracovná skupina menovaná štatutárom spoločnosti. Uchádzači budú o výsledku výberu dodávateľa informovaní.

S pozdravom.


Ing. Tóth Vladimír
výrobno- technický námestník

Príloha- výkaz výmer a PD na CD,

Mestský bytový podnik
Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116 / 16
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Doručí sa:

IZOTECH Group, s.r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,

Palík, s.r.o., Družstevná 29, 911 01 Trenčín,

Lukystav, s.r.o., Váhovská cesta 517, 925 63 Dolná Streda,

Peter Pyšný Weldbau, Legionárska 651/40, 911 01 Trenčín,